Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» ноября 2023 г., 39230061000208730721
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "Город Калининград" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» ноября 2023 г., № 2312/001-39/167/ПВПР
(дата составления предписания)

обл Калининградская, г Калининград, ул 1812 года, Дом 59, 84012529480, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 29 » ноября 2023 г., учетный номер 39230061000208730721.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Дознаватель ОНПР по городскому округу "Город Калининград" УНПР ГУ МЧС России по Калининградской области (государственный инспектор городского округа "Город Калининград" по пожарному надзору) Сидоров Кирилл Юрьевич, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru, телефон: +74012519851
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. обл Калининградская, г Калининград, ул Ракитная, Дом 1
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 36, адрес юридического лица: 236040, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, КАЛИНИНГРАД, РАКИТНАЯ УЛИЦА, 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещениях методического кабинета для отделки пола, стен и потолка применены материалы с неустановленным классом пожарной опасности (2 этаж)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 6, Раздел: , Глава: 30, Статья: 134, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону
Срок устранения нарушения:
29.05.2024

2. Двери, ведущие на пути эвакуации не в полном объёме оборудованы устройствами для самозакрывания
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 14. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за

исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

3. Под лестничным маршем первого этажа хранится оборудование и другие предметы

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 16, Подпункт: к. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

4. Помещения с категорией В2 и В3 не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (п. 5.1.2 СП. 4.13130.2013)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 88, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

5. Не в полном объёме размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, в месте установки контрольно-приемного прибора

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 10. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

6. Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) групповых ячеек отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 метра ширины полотна наружной двери (помещения № 22, № 38 в соответствии с планом 1-го этажа)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

7. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (должен быть кабель НГ (AF/R)-LSLTx)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной

безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

8. Ширина маршей лестниц в здании, предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м, а именно: 1,05 м (п. 4.4.1. СП.1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:
29.05.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНПР по городскому округу "Город Калининград" УНПР ГУ МЧС России по Калининградской области (государственный инспектор городского округа "Город Калининград" по пожарному надзору) Сидоров Кирилл Юрьевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D7620C9BF77E1FEE5ACA494DFA9C15C2
Владелец: Сидоров Кирилл Юрьевич
Действителен с 11.10.2023 по 03.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание) подпись

Дознаватель ОНПР по городскому округу "Город Калининград" УНПР ГУ МЧС России по Калининградской области (государственный инспектор городского округа "Город Калининград" по пожарному надзору) Сидоров Кирилл Юрьевич, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru, телефон: +74012519851

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «53» минут «11» 12 2023г. _____ подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AF57E918678EEF6772232FE3D128248A
Владелец: Мисюткина Ольга Николаевна
Действителен: с 14.11.2022 до 07.02.2024